



FAQ NR. 6

PROT. NO 25520 del 21/6/2021

Sistema Ambiente S.p.A.

Messaggio num. 2179

Oggetto	[Gara:8768264859] Pubblicazione nuova FAQ
Categoria messaggio	Pubblicazione nuova faq
Data invio	21/06/2021 11:08
Destinatari	GARA IMPIANTO di DEPURAZIONE
Messaggio	<p>Gentile Utente,</p> <p>la informiamo che per la gara con oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI" è stata pubblicata una nuova FAQ.</p> <p>Può consultare i dettagli della gara al seguente indirizzo: http://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/108</p> <p>DOMANDA DEL CONCORRENTE:</p> <p>In fase di sopralluogo è emerso che la linea che ospita la sezione di trattamento chimico-fisico e di disidratazione fanghi, coincide con l'area dove sorgerà il nuovo impianto. Per l'operazione di disinstallazione e installazione del nuovo impianto come è previsto che si gestirà la continuità del servizio? Ovvero, considerata la necessità di installare il nuovo impianto, è possibile occupare altri spazi rispetto a quelli previsti in progetto?</p> <p>RISPOSTA DEL R.U.P.:</p> <p>E' prevista una fase di allontanamento del refluo ad impianti autorizzati mediante autobotti accumulando il refluo nelle vasche della sezione biologica che fungeranno da accumulo.</p> <p>Altri spazi per l'impianto non ci sono.</p>