




Certificate N. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

Prot. n. 1623/2020

Lucca, 21.01.2020

APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI SISTEMA AMBIENTE SPA.

 **CIG: 815303949F**

FAQ nr. 1 – Rettifica al Capitolato Speciale d’appalto

All’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto si apporta la seguente rettifica:

Art. 5 - Descrizione degli impianti di Sistema Ambiente S.p.A. - Servizi compresi nella manutenzione programmata (a corpo)

Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le operazioni riportate di seguito da effettuarsi con cadenza semestrale.

TIPO	INTERVENTI
GENERALE	TENUTA REGISTRI DEI CONTROLLI MANUTENTIVI
QUADRI	ISPEZIONE A VISTA, PULIZIA E SERRAGGIO MORSETTI, CONTROLLO FUNZIONAMENTO
QUADRI	VERIFICA FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
TERRA	ISPEZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE
TERRA	VERIFICA A CAMPIONE DEI COLLEGAMENTI
TERRA	CONTROLLO RETE DI TERRA
TERRA	MISURAZIONE RESISTENZA DI TERRA

Pag. 1





Certificate N. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

RETE	VERIFICA CARICO SULLE LINEE E EVENTUALE RIEQUILIBRATURA
RETE	PROVE DI CONTINUITA'
RETE	CONTROLLO A VISTA DELLE LINEE
UPS	VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E DI CARICA DELLE BATTERIE - PULIZIA
ILLUMINAZIONE	MISURAZIONE DELL' ILLUMINAMENTO MEDIO
ILLUMINAZIONE	CONTROLLO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE LAMPADE (ANCHE PER LE LAMPADE DI EMERGENZA)
ALLARME	VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO
SISTEMA RILEVAZIONE FUMI E CALORE	VERIFICA FUNZIONAMENTO RILEVATORI
PULSANTI DI SGANCIO	VERIFICA FUNZIONAMENTO

Posto quanto sopra, la sostituzione delle lampade avverrà, a misura, in base ai prezzi offerti dall'aggiudicatario. Rientra nella manutenzione programmata (a corpo) quindi la sola attività di controllo degli impianti/apparati di illuminazione. Resta invariato il resto.

*Il Responsabile Unico del procedimento
Dott. Ing. Giuliano Asaro*

Firmato in originale